

**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание № 40/1/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Полевского
городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида», заведующему Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский
сад № 69 комбинированного вида» Ореховой Елене Николаевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.Н. от «23» апреля 2021 года № 40, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «29» апреля 2021г., с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. «13» мая 2021г., с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин «28» мая 2021г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда,
ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Полевской, мкр. Зелёный Бор-1, 24

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида» Ореховой
Еленой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Кабинет № 33, руководителю организации обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно, не допускать размещение извещателя пожарного на расстоянии менее	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	16.05.2022	

	0,5 метра до светильника.			
2.	Склад костюмов, руководителю организации обеспечить соблюдение проектных решений, в части размещения датчиков автоматической пожарной сигнализации, а именно, не допускать размещение извещателя пожарного на расстоянии менее 0,5 метра до светильника.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	16.05.2022	
3.	Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной в 2005 году в соответствии с рабочим проектом ООО «Щит» № 016-1205-ПСиО), а именно, организовать своевременную замену отдельных составляющих частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 29.12.2009г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст. 5, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п.4.2, 5.1.7, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	16.05.2022	
4.	Для здания и помещений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, предусмотреть автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха. Руководителю организации обеспечить проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п. 6.24, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» п. 42.	16.05.2022	

5.	Правое крыло, руководителю организации обеспечить содержание наружной пожарной лестницы (маршевой П2) в исправном состоянии. Основные параметры и размеры, общие технические требования не соответствуют ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17(а), Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 1.2.	16.05.2022	
6.	Левое крыло, руководителю организации обеспечить содержание наружной пожарной лестницы (маршевой П2) в исправном состоянии. Основные параметры и размеры, общие технические требования не соответствуют ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17(а), Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 1.2.	16.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Рева, ГО Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
капитан внутренней службы Климов Э.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » 05 2021 г.



(подпись) М.Л.П.*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Орехова Елена Николаевна

Действителен с 22.06.2022 по 22.06.2023