

**Акт обследования (технического осмотра)  
состояния ТСО и инженерно-технической укреплённости объекта  
МБДОУ ПГО «Детский сад № 69»**

г. Полевской

" 09 " 09 2022 г.

Комиссия в составе:

Представителя организации (далее "Заказчик"):

зам. директора по АХЧ Анашьева А.В.

(должность представителя заказчика Ф.И.О.)

Представитель ОМВД: Начальник ОДН ОМВД России по г. Полевскому подполковник полиции Сыропятова А.С.

Представителя ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»:

инспектора ГООО ПОО ОВО старшего лейтенанта полиции Куимова Александра Сергеевича тел. 89506553861

(должность представителя и наименование ОВО)

произвела обследование объекта "Заказчика":

МБДОУ ПГО «Детский сад № 69»

(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: **м-н З. Бор-1, д. 25**

(адрес объекта)

оборудованного средствами: кнопкой тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом сигнала на ПЦО ОВО по городу Полевскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

(полное наименование ОВО)

**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:**

**Краткая характеристика объекта:**

Обследование объекта производится согласно требованиям "Р 063-2022. Методические рекомендации. Обследование объектов, охраняемых или принимаемых под охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации". Обследуемый объект следует отнести к классу **А3**.

Объект расположен в жилом секторе пятиэтажных домов в микрорайоне З.Бор-1. Соответствующая аббревиатура объекта размещена у центрального входа. Ограждение – в наличии (удовлетворительное). Подъезд осуществляется со стороны ул. Совхозная. Объект состоит из двухэтажного отдельно стоящего здания, стены выполнены из железобетонных панелей. Чердака нет. Вход в подвал в наличии, оборудован запирающим устройством.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

**Инженерно-техническая укреплённость:**

Основными являются 3 центральных входа оборудованных сейф дверьми с 1 врезным замком. Оконные конструкции металлическими решётками не усилены.

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

**Оснащенность техническими средствами охраны:**

Оконечное устройство УОО - «Юпитер 2443» расположено на 1 этаже в служебном помещении. Рядом расположены приборы: Юпитер 9132 1 шт., АКБ 7 А/ч, КТС Астра-321 исп. Т - 1 шт., а также носимая КТС Астра-Р – 1 шт.

Видеонаблюдение: внутренних видеокамер 4 шт., наружных 13 шт.

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

На момент обследования технические средства охраны находятся в **исправном** состоянии.

Наименование ЧОО (физ. охрана):

*«Таламон»*

**Выводы комиссии:**

Техническая укрепленность данного объекта **соответствует** предъявляемым требованиям.

Технические средства охраны признать **пригодными** к дальнейшей эксплуатации.

**Предложения комиссии:**

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1.

Срок: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

2. Мероприятия по усилению оснащенности объекта техническими средствами охраны.

2.1.

(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

Срок: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Проведен инструктаж по правилам пользования КТС, а также по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

**3. Рекомендации (мероприятия) в рамках реализации требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006.**

1) в соответствии с п.п. а) п. 17 раздела III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) настоящего постановления Правительства в целях воспрепятствования неправомерного проникновения на объект (территорию), - **требуется привести ограждение по периметру территории объекта в соответствии с ГОСТ Р 57278 – 2016 (Национальный стандарт). Высота ограждения должна быть не менее 2,5 м.** *не выполнено*

Срок устранения недостатков истек 31.12.2021г.

*Срок продлен до 01.04.2023г.*

"ОВО"

Куимов А.С.

*[Подпись]*

"ОМВД"

Сыропятова А.С.

*[Подпись]*

"Представитель заказчика"

*Анаисева А.В.*

*[Подпись]*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Орехова Елена Николаевна

Действителен с 22.06.2022 по 22.06.2023