

**ПАСПОРТ**  
**готовности к отопительному периоду 2021/2022 года**

Выдан *Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Полевского городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:


1. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 24,
2. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 25,
3. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 27.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года от 14.09.2021г.

Глава Полевского городского округа

14.09.2021г.



К.С. Поспелов

**АКТ**  
**проверки готовности к отопительному периоду 2021 - 2022 гг.**

г. Полевской, Свердловская область

« 14 » сентября 2021 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа городского округа от 01.06.2021 №335-ПА (в ред. от 10.09.2021 №639-ПА), в составе:

**председатель комиссии:** Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

**члены комиссии:**

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Курчевская Наталья Александровна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Иванова Марина Николаевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Бекк Василий Фридрихович – инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Узких Ирина Николаевна — инженер энергетик отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Ливанов Максим Анатольевич - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - \_\_\_\_\_ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 20.08.2021г. по 31.08.2021г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

**МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида»**

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида», 623382 Свердловская обл. г. Полевской микрорайон Зеленый Бор – 1, дом № 24, Зеленый Бор – 1, дом № 25, Зеленый Бор – 1, дом № 27

**В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:**

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
-------	---------------------	--------------------	------------



Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:

1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	<b>Выполнено</b>	Акт № 4 от 12.08.2021 промывки систем отопления (Зел.Бор-1,24) Акт № 5 от 12.08.2021 промывки систем отопления (Зел.Бор-1,25) Акт № 6 от 12.08.2021 промывки систем отопления (Зел.Бор-1,27)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	<b>Выполнено</b>	Приказ № 11/1 от 18.01.2021 г. об утверждении Годового плана-графика ремонта системы теплопотребления Годовой план - график утвержденный от 18.01.2021 г Акт от 02.08.2021 г. о выполнении годового плана – графика Приказ №84-ОТ от 02.08.2021 г «О создании постоянно действующей комиссии за рабочим состоянием системы теплопотребления»
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	<b>Не требуется</b>	Ремонтных работ не производилось
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	<b>Выполнено</b>	Акты №7,8,9 от 02.08.2021 испытания тепловых сетей на прочность и плотность
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	<b>Выполнено</b>	Акт от 02.08.2021 года о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии осмотра МБДОУ ПГО «Детский сад №69 комбинированного вида» расположенного по адресу Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зел.Бор-1,24, Зел.Бор-1,25, Зел.Бор-1,27 (заведующий Ореховой Е.Н.)
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	<b>Выполнено</b>	Акт от 02.08.2021г осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных и дверных проемов МБДОУ ПГО «Детский сад №69 комбинированного вида» расположенного по адресу Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зел.Бор-

			1,24, Зел.Бор-1,25, Зел.Бор-1,27 (заведующий Ореховой Е.Н.) Акт от 02.08.2021г проверки состояния утепления здания
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
12	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	<b>Выполнено</b>	1. Акт от 15.09.2020г. допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя (Зел.Бор-1,24) 2.Акт от 15.09.2020г. допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя (Зел.Бор-1,25) 3.Акт от 03.10.2020г. допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя (Зел.Бор-1,27)
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	<b>Выполнено</b>	Акт от 02.08.2021 г проверки наличия паспортов и тепловых энергоустановок
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	<b>Выполнено</b>	Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 19.01.2021 г. приложение № 26 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов №52-ОТ/01/2021 от 19.01.2021 г
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	<b>Не требуется</b>	Не предусмотрено проектом
18	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	<b>Выполнено</b>	Муниципальный контракт поставки энергоресурсов №52-ОТ/01/2021 от 19.01.2021г заключен с МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного типа»,
19	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	<b>Выполнено</b>	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора, утвержден ОАО «ПКК» от 24.08.2021г.
20	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	<b>Выполнено</b>	Справка «Об отсутствии задолженности по коммунальным услугам» от 23.08.2021 г, Акт сверки за период с 01.01.2021 - 30.08.2021 г.
21	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор	<b>Выполнено</b>	Справка №01-23/1414 23.08.2021г, о наличии укомплектованного штата



	на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.		ремонтного персонала выдана ОМС Управление образованием ПГО (обслуживает ХЭЖ)
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	-	-
23	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	<b>Выполнено</b>	Справка о наличии аварийного запаса материалов от 02.08.2021г
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	<b>Выполнено</b>	Справка о параметрах надежности теплоснабжения от 19.08.2021 г

**Готово**

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

**МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида»**

(наименование объекта)

**Готово**

**к отопительному периоду 2021-2022 гг.**

**Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):**

1. Акт № 4 промывки системы отопления от 12.08.2021г (Зел. Бор-1,24)  
Акт № 5 промывки системы отопления от 12.08.2021г (Зел. Бор-1,25)  
Акт № 6 промывки системы отопления от 12.08.2021г (Зел. Бор-1,27)
2. Приказ № 11/1 от 18.01.2021 г Об утверждении годового плана-графика ремонта системы теплоснабжения.
3. Годовой план - график ремонта систем теплоснабжения от 18.01.2021 г
4. Акт от 02.08.2021 г. о выполнении годового плана – графика ремонта систем теплоснабжения
5. Приказ №84-ОТ О создании постоянно действующей комиссии за рабочим состоянием системы теплоснабжения от 02.08.2021г
6. Акты №7,8,9 от 02.08.2021 испытания тепловых сетей на прочность и плотность (Зел.Бор-1,24) (Зел.Бор-1,25) (Зел.Бор-1,27)
7. Акт о технического состояния теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии осмотра от 02.08.2021
8. Акт осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных и дверных проемов от 02.08.2021 года
9. Акты допуска в эксплуатацию по адресам: Зел.Бор-1,24, Зел.Бор-1,25, Зел.Бор-1,27
10. Акт проверки состояния утепления здания от 02.08.2021 г
11. Акт от 02.08.2021 г проверки наличия паспортов и тепловых энергоустановок;
12. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 19.01.2021 г. приложение № 26 к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов №52-ОТ/01/2021 от 19.01.2021 г
13. Муниципальный контракт поставки энергоресурсов №52-ОТ/01/2021 от 19.01.2021г заключен с МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного типа»,
14. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора, утвержден ОАО «ПКК» от 24.08.2021г.
15. Справка «Об отсутствии задолженности по коммунальным услугам» от 23.08.2021 г,
16. Акт сверки за период с 01.01.2021 - 30.08.2021 г.
17. Справка №01-23/1414 23.08.2021г, о наличии укомплектованного штата ремонтного

персонала выдана ОМС Управление образованием ПГО (обслуживает ХЭК)

18. Справка о наличии аварийного запаса материалов от 02.08.2021г

19. Справка о параметрах надежности теплоснабжения от 19.08.2021 г

20. Акт проверки готовности организации к отопительному периоду 2021/2022г. От 24.08.2021г

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ /Т.А. Комякова  
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ /И.А. Кузнецова  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ /Н.А. Курчевская  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ /М.Н. Иванова  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ /В.Ф. Бекк  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ /И.Н. Узких  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ /М.А. Ливанов  
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

" " \_\_\_\_\_ 2021 г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451619

Владелец Орехова Елена Николаевна

Действителен с 29.06.2023 по 28.06.2024