

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2023/2024 года

Выдан *Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Полевского городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:


1. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 24,
2. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 25,
3. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 27.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года от 13.09.2023г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2023г.



К.С. Поспелов

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

г. Полевской, Свердловская область

« 13 » сентября 2023 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.05.2023 № 424-ПА (ред. от 09.08.2023 № 663-ПА), в составе:

председатель комиссии: Нужнова Ольга Викторовна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Кузьменко Елена Сергеевна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Новопашина Ирина Николаевна — инженер энергетик отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Бекк Василий Фридрихович - инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 01.08.2023г. по 11.08.2023г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида»

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида», 623382 Свердловская обл. г. Полевской микрорайон Зеленый Бор – 1, дом № 24, Зеленый Бор – 1, дом № 25, Зеленый Бор – 1, дом № 27

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
-------	---------------------	--------------------	------------

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:

1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
2	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт от 04.07.2023 о проведении промывки систем отопления (Зел.Бор-1,24) Акт от 04.07.2023 о проведении промывки систем отопления (Зел.Бор-1,25) Акт от 05.07.2023 о проведении промывки систем отопления (Зел.Бор-1,27)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Не предусмотрено проектом
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Не предусмотрено проектом
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплоснабжающих установок	Не требуется	Не предусмотрено проектом
6	Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения	Выполнено	Приказ № 13/1 от 23.01.2023 г. об утверждении Годового плана-графика ремонта систем теплоснабжения Годовой план - график ремонта систем теплоснабжения от 23.01.2023 г Акт от 11.07.2023 г. о выполнении годового плана – графика ремонта систем теплоснабжения
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтных работ не производилось
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт от 04.07.2023 о проведении промывки систем отопления (Зел.Бор-1,24) Акт от 04.07.2023 о проведении промывки систем отопления (Зел.Бор-1,25) Акт от 05.07.2023 о проведении промывки систем отопления (Зел.Бор-1,27)
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт от 12.07.2023 года о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии осмотра МБДОУ ПГО «Детский сад №69 комбинированного вида» расположенного по адресу Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зел.Бор-1,24, Зел.Бор-1,25, Зел.Бор-1,27 (заведующий Ореховой Е.Н.)
10	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери,	Выполнено	Акт от 05.07.2023г осмотра состояния кровли, фасада,

	остекление)		отмостки, оконных и дверных проемов МБДОУ ПГО «Детский сад №69 комбинированного вида» расположенного по адресам: Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зел.Бор-1,24, Зел.Бор-1,25, Зел.Бор-1,27 (заведующий Ореховой Е.Н.) Акт от 18.07.2023г проверки состояния утепления здания МБДОУ ПГО «Детский сад №69 комбинированного вида» расположенного по адресам: Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зел.Бор-1,24, Зел.Бор-1,25, Зел.Бор-1,27
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Не предусмотрено проектом
12	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	1. Акт от 12.09.2022г. повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя (Зел.Бор-1,24) 2.Акт от 14.09.2022г. повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя (Зел.Бор-1,25) 3.Акт от 15.09.2022г. повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя (Зел.Бор-1,27)
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Не предусмотрено проектом
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Выполнено	Акт от 05.07.2023 г проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 11.01.2023 г. приложение № 2а, 2б, 2в к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов №52-ОТ/01/2023 от 11.01.2023 г
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Не предусмотрено проектом
18	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества	Выполнено	Муниципальный контракт поставки энергоресурсов №52-ОТ/01/2023 от 11.01.2023г заключен с МБДОУ ПГО «Детский сад № 69

	теплоносителя		комбинированного типа»
19	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнено	Акт от 26.07.2023 г. обследования наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора, утвержден ОАО «ПКК»
20	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка «Об отсутствии задолженности по коммунальным услугам» от 25.07.2023 г №750 Акт сверки за период с 01.01.2023 - 30.06.2023 г.
21	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Выполнено	Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управление образованием ПГО (обслуживает ХЭК)
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	-	-
23	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Справка о наличии аварийного запаса материалов и запасных частей от 10.07.2023г
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения от 25.07.2023 г №749

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида»

(наименование объекта)

Готово


к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт от 04.07.2023 о проведении промывки систем отопления (Зел.Бор-1,24)
2. Акт от 04.07.2023 о проведении промывки систем отопления (Зел.Бор-1,25)
3. Акт от 05.07.2023 о проведении промывки систем отопления (Зел.Бор-1,27)
4. Приказ № 13/1 от 23.01.2023 г. об утверждении Годового плана-графика ремонта систем теплоснабжения
5. Годовой план - график ремонта систем теплоснабжения от 23.01.2023 г
6. Акт от 11.07.2023 г. о выполнении годового плана – графика ремонта систем теплоснабжения
7. Акт от 12.07.2023 года о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии осмотра МБДОУ ПГО «Детский сад №69 комбинированного вида» расположенного по адресу Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зел.Бор-1,24, Зел.Бор-1,25, Зел.Бор-1,27 (заведующий Ореховой Е.Н.)
8. Акт от 05.07.2023г осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных и дверных проемов МБДОУ ПГО «Детский сад №69 комбинированного вида» расположенного по адресам: Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зел.Бор-1,24, Зел.Бор-1,25, Зел.Бор-1,27 (заведующий Ореховой Е.Н.)
9. Акт от 18.07.2023г проверки состояния утепления здания МБДОУ ПГО «Детский сад №69 комбинированного вида» расположенного по адресам: Свердловская область, г. Полевской, микрорайон Зел.Бор-1,24, Зел.Бор-1,25, Зел.Бор-1,27

10. Акт от 12.09.2022г. повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя (Зел.Бор-1,24)
11. Акт от 14.09.2022г. повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя (Зел.Бор-1,25)
12. Акт от 15.09.2022г. повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя (Зел.Бор-1,27)
13. Акт от 05.07.2023 г проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок
14. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатации ответственности по инженерным сетям от 11.01.2023 г. приложение № 2а, 2б, 2в к Муниципальному контракту на поставку энергоресурсов №52-ОТ/01/2023 от 11.01.2023 г
15. Муниципальный контракт поставки энергоресурсов №52-ОТ/01/2023 от 11.01.2023г заключен с МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного типа»,
16. Акт от 26.07.2023 г. обследования наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора, утвержден ОАО «ПКК»
17. Справка «Об отсутствии задолженности по коммунальным услугам» от 25.07.2023 г №750
18. Акт сверки за период с 01.01.2023 - 30.06.2023 г.
19. Справка по укомплектованности штата ремонтного персонала хозяйственно-эксплуатационной конторы, выдана ОМС Управление образованием ПГО (обслуживает ХЭК)
20. Справка о наличии аварийного запаса материалов и запасных частей от 10.07.2023г
21. Справка о параметрах надежности теплоснабжения от 25.07.2023 г №749
22. Акт проверки готовности организации к отопительному периоду 2023/2024г. От 25.07.2023г


Председатель комиссии:


_____/О.В. Нужнова
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:



_____/И.А. Кузнецова
(подпись, расшифровка подписи)


_____/С.Г. Яковлева
(подпись, расшифровка подписи)


_____/Е.С. Кузьменко
(подпись, расшифровка подписи)


_____/И.Н. Новопашина
(подпись, расшифровка подписи)


_____/В.Ф. Бекк
(подпись, расшифровка подписи)

В П:2;8;19 есть замечания!

_____/И.В. Попов
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

19 09 2023 г.



(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451619

Владелец Орехова Елена Николаевна

Действителен с 29.06.2023 по 28.06.2024