

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

Выдан *Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Полевского городского округа «Детский сад № 69 комбинированного вида»*

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 24,
2. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 25,
3. г. Полевской, микрорайон Зеленый Бор-1, д. 27.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года от 13.09.2024г.

Глава Полевского городского округа

13.09.2024г.



К.С. Поспелов

АКТ
готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.

г. Полевской, Свердловская область

«13» сентября 2024 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации Полевского городского округа от 27.05.2024 № 545-ПА, в составе:

председатель комиссии: Комякова Татьяна Александровна – заместитель Главы Полевского городского округа;

члены комиссии:

- Кузнецова Ирина Анатольевна – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
- Яковлева Светлана Георгиевна - начальник органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа;
- Петина Ирина Александровна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Будылина Ольга Николаевна - экономист отдела по экономике и закупкам муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа;
- Попов Иван Владимирович - главный инженер открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания»
- представитель Уральского управления Ростехнадзора - _____ (по согласованию), в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, утвержденной Главой Полевского городского округа К.С. Поспеловым в период с 02.08.2024г. по 16.08.2024г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида»

С проведением проверки ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: МБДОУ ПГО «Детский сад № 69 комбинированного вида», 623382 Свердловская обл. г. Полевской микрорайон Зеленый Бор – 1, дом № 24, Зеленый Бор – 1, дом № 25, Зеленый Бор – 1, дом № 27

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
-------	---------------------	--------------------	------------

Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:

1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	-	Нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок отсутствуют
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Выполнено	Акт промывки внутренней системы отопления от 03.07.2024г. (Зел.Бор-1,24, Зел.Бор-1,25,Зел.Бор-1,27)
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Не требуется	-
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Выполнено	Акт выполнении годового плана – графика ремонта систем теплопотребления к отопительному периоду 2024/2025 гг. от 17.07.2024г.
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Копии актов разграничения балансовой принадлежности (приложение №2 к Муниципальному контракту №52-ОТ/01/24) Акт состояния теплопроводов утепления зданий от 17.07.2024г.
6	Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	Выполнено	Акт осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных и дверных проемов от 05.07.2024г. Акт проверки состояния утепления зданий от 17.07.2024г.
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Акт проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах элеваторных узлов от 01.07.2024г.
8.	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Выполнено	Акт о наличии работоспособности приборов учета от 01.07.2024г.
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления	Выполнено	Акт проверки работоспособности защиты системы теплоснабжения от 25.07.2024г.
10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций	Выполнено	Акт проверки наличия паспортов тепловых установок от 05.07.2024г.

	для обслуживающего персонала и соответствие их действительности		
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Не требуется	Не предусмотрено проектом
12.	Проведения испытания оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность	Не требуется	Не предусмотрено проектом
13.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Выполнено	Акт от 06.08.2024 проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора
14.	Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено	Справка об отсутствии задолженности №1010 от 22.07.2024г. Акты сверки №ШДОО-000017, ШДОО-000018 от 19.07.2024г.
15.	Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющих установок	Выполнено	Справка об укомплектованности ремонтных бригад №01-12/1539 от 25.07.2024
16.	Проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность	Не требуется	-
17.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящими Правилами	Выполнено	Справка о параметрах надежности №1009 от 22.07.2024г.

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБДОУ ЦГО «Детский сад № 69 комбинированного вида»

(наименование объекта)

Готово

к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):


1. Акт состояния тепловых пунктов тепловой сети от 17.07.2024 г.
2. Акт гидродинамической промывки трубопровода от 03.07.2024г. (Зел.Бор-1,24, Зел.Бор-1,25,Зел.Бор-1,27).
3. Акт выполнения годового плана – графика ремонта систем теплоснабжения к отопительному периоду 2024/2025 гг. от 17.07.2024г.


4. Копии актов разграничения балансовой принадлежности (приложение №2 к Муниципальному контракту №52-ОТ/01/24).
5. Акт состояния теплопроводов тепловой сети от 17.07.2024г.
6. Акт осмотра состояния кровли, фасада, отмостки, оконных и дверных проемов от 05.07.2024г.
7. Акт проверки состояния утепления зданий от 17.07.2024г.
8. Акт проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов от 01.07.2024г.
9. Акт о наличии работоспособности приборов учета от 01.07.2024г.
10. Акт проверки работоспособности защиты системы теплоснабжения от 25.07.2024г.
11. Акт проверки наличия паспортов тепловых установок от 05.07.2024г.
12. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора.
13. Справка об отсутствии задолженности №1010 от 22.07.2024г.
14. Акты сверки №ШДОО-000017, ШДОО-000018 от 19.07.2024г.
15. Справка об укомплектованности ремонтных бригад.
16. Справка о параметрах надежности №1009 от 22.07.2024г.
17. Приказ «О создании постоянно действующей комиссии за рабочим состоянием системы теплоснабжения №68-ОТ от 01.07.2024г.».
18. Приказ «Об утверждении годового плана-графика ремонта системы теплоснабжения» №11-ОТ от 24.01.2024г.
19. Приказ «О назначении ответственного лица по контролю за рабочим состоянием систем теплоснабжения» №68/1-ОТ от 25.07.2024г.
20. Приказ «О назначении ответственного лица за электрохозяйство» №68/2-ОТ от 25.07.2024г.»


Председатель комиссии:



_____/Т.А. Комякова
(подпись, расшифровка подписи)


Члены комиссии:


_____/И.А. Кузнецова
(подпись, расшифровка подписи)


_____/С.Г. Яковлева
(подпись, расшифровка подписи)



_____/И.А. Петина
(подпись, расшифровка подписи)


_____/О.Н. Будылина
(подпись, расшифровка подписи)


_____/И.В. Попов
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"13" сентября 2024 г.



(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891287

Владелец Орехова Елена Николаевна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025